

Poziom zawartości fluorków w wodzie przeznaczonyj do spożycia
powiat łańcucki

Lp.	Nazwa wodociągu	Miejscowości zaopatrywane / gmina	Zawartość fluorków mg/l (od min do max)
1.	WOD-1 Łañcut	Łañcut, Wola Mała	0,18 – 0,40
2.	WOD-2 Markowa	Markowa	0,29 – 0,40
3.	WOD-3 Albigowa	Albigowa, Handzlówka	0,21 – 0,37
4.	WOD-4 Krzemienica	Krzemienica	< 0,1 - 0,63
5.	WOD -Czarna	Czarna, Zalesie, Dąbrówki	0,13 - 0,36
6.	WOD-6 Brzóza Stadnicka	Brzóza Stadnicka	0,20 – 0,28
7.	WOD-7 Głuchów	Głuchów, Sonina, Wysoka	0,22 – 0,38
8.	WOD-8 Kraczkowa	Kraczkowa, Cierpisz	0,17 – 0,27
9.	WOD-9 Białobrzegi	Białobrzegi, Wola Dalsza	< 0,1 – 0,25
10.	WOD-10 Rogózno	Rogózno, Kosina	< 0,1 - 0,39
11.	WOD- 11 Smolarzyny	Smolarzyny, Żołyńia	0,12 – 0,27
12.	WOD- 13 Korniaktów Płn.	Korniaktów Płn., Budy Łañcuckie Lewe, Budy Łañcuckie Prawe	< 0,1 – 0,24
13.	WOD-14 Rakszawa- Wyrze	Rakszawa, Wyrze, Węgliska	< 0,1 – 0,12
14.	WOD-15 Pogwizdów	Pogwizdów, Medynia Łañcucka, Medynia Głogowska	0,17 – 0,19