

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą : „Przebudowa poddasza skrzydła „A” istniejącego budynku Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8 z przeznaczeniem na cele użytkowe (biurowe)”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytania nr 1

Proszę o informację, jakiego producenta oprawy zostały zamontowane na obiekcie?

Treść odpowiedzi na pytanie nr 1:

W budynku siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zostały zamontowane oprawy OSM

Treść pytania nr2

Proszę o informację odnośnie instalacji strukturalnej, jakiego producenta urządzenia zostały zamontowane na obiekcie?

Treść odpowiedzi na pytanie nr 2:

W budynku siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ jest zamontowane okablowanie strukturalne:

1. KRONET S-STP LSOH Kat.6
2. LAN FTP 4x2x0,50 Kat. 5 Technokabel S.A.
3. Producentem urządzeń instalacji strukturalnej jest LANSTER

Treść pytania nr 3:

Proszę o informację odnośnie instalacji SSP, jakiego producenta urządzenia zostały zamontowane na obiekcie?

Treść odpowiedzi na pytanie nr 3:

W budynku siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ jest zamontowany system SMARTLOOP firmy Inim Electronics:

- centrala SSP: SMARTLOOP2080/P,
- czujka dymu: ED100,
- ręczny ostrzegacz pożarowy: OP1

Treść pytania nr 4

Proszę o informację odnośnie instalacji kontroli dostępu, jakiego producenta urządzenia zostały zamontowane na obiekcie?

Treść odpowiedzi na pytanie nr 4:

W budynku siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ są zamontowane następujące urządzenia systemu Kontroli Dostępu;

- Producent urządzeń instalacji KD: : ROGER :
- centrala ROGER CPR32
 - kontroler PR311
 - oprogramowanie PR MASTER
 - karta zbliżeniowa ISO+etui
 - zasilacz buforowy ZSB
 - elektrozaczep rewersyjny
 - karty zbliżeniowe działają w standardzie UNIQUE

Treść pytania nr 5:

Proszę o informację odnośnie instalacji przyzywowej, jakiego producenta urządzenia zostały zamontowane na obiekcie?

Treść odpowiedzi na pytanie nr 5:

W budynku siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ są zamontowane urządzenia instalacji przyzywowej firmy CALLNET

Treść pytania nr 6:

Proszę o informację odnośnie instalacji CCTV, jakiego producenta urządzenia zostały zamontowane na obiekcie?

Treść odpowiedzi na pytanie nr 6

W budynku siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ są zamontowane urządzenia instalacji CCTV firmy BOSCH

Treść pytania nr 7

Proszę o informację odnośnie instalacji SSWiN, jakiego producenta urządzenia zostały zamontowane na obiekcie?

Treść odpowiedzi na pytanie nr 7:

W budynku siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ jest zamontowana Centrala Alarmowa Galaxy 264 Honeywell

Treść pytania nr 8:

Proszę o specyfikację punktu elektryczno logicznego odnośnie gniazd DATA z frezowanym bolcem PE

Treść odpowiedzi na pytanie nr 8:

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej zdjęcie przykładowego gniazda DATA i wtyczki.

Treść pytania nr 9:

W związku z przygotowaniem oferty cenowej dotyczącej „Przebudowa poddasza skrzydła "A" budynku na cele użytkowe” proszę o podanie informacji gdyż z dokumentacji wynika że jest to rozbudowa istniejących systemów (system KD, SSWiN, CCTV, SSP), które nie są wyspecyfikowane w przesłanej dokumentacji.

Prosimy o uzupełnienie informacji jakich producentów i jakie modele sprzętu są już zainstalowane na obiekcie, aby należycie dobrać wszystkie elementy systemów.

Treść odpowiedzi na pytanie nr 9

Zamawiający podał te informacje w odpowiedziach na pytania nr 3, nr 4, nr 6 i nr 7

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z siedzibą w Rzeszowie

Bartłomiej Kapica

